



W 8026 M0

Инструкция по техническому обслуживанию

Турбонагнетатель



© INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
Achenseestr. 1-3
A-6200 Йенбах, Австрия
www.innio.com

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Область применения | 1 |
| 2 | Назначение | 1 |
| 3 | Периодичность технического обслуживания | 1 |
| 4 | Указания по технике безопасности | 2 |
| 5 | Дополнительная информация | 2 |
| 6 | Текущий ремонт газотурбинного нагнетателя | 2 |
| 7 | Revisionsvermerk | 2 |

Данный документ предназначен для:

клиентов, дилеров, партнеров по техническому обслуживанию, IB-партнеров, дочерних отделений и филиалов GE Jenbacher

Информация о праве собственности компании INNIO: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Информация, содержащаяся в данном документе – конфиденциальная информация компании INNIO Jenbacher GmbH & Co OG и ее дочерних предприятий и не подлежит разглашению. Она является собственностью компании INNIO и не может использоваться, копироваться и передаваться третьей стороне без ее письменного разрешения. Это касается (но не исключительно) также использования информации для создания, изготовления, разработки, ремонта, модификации запасных частей, изменений конструкции и конфигурации или запросов об этом в государственных учреждениях. Если полное или частичное копирование было разрешено, то на всех страницах данного документа должны быть полностью или частично приведены ссылки на источник.

ПЕЧАТНЫЕ ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ НЕ КОНТРОЛИРУЮТСЯ

1 Область применения

Данная инструкция по техобслуживанию (W) действительна для следующих газотурбинных нагнетателей:

- Фирма ABB тип TPS при соблюдении директив EPA на двигателях J320.

2 Назначение

В данной инструкции по техобслуживанию (W) указана периодичность техобслуживания.

3 Периодичность технического обслуживания

| Работа по техобслуживанию | Периодичность технического обслуживания | Выполнение ^{*)} |
|---|---|--------------------------|
| ⇒ Текущий ремонт газотурбинного нагнетателя | 10 000 мч | INNIO |




Действительно для:

- Производственный ряд 3: План техобслуживания А План техобслуживания В План техобслуживания С План техобслуживания D

| | |
|----------------------|--|
| *) Выполнение | В этой колонке определяется сторона, выполняющая работу по техническому обслуживанию. |
| K | Эта работа должна выполняться клиентом, INNIO или уполномоченной, авторизованной компанией, выбранной INNIO. |
| INNIO | Эта работа должна выполняться INNIO или уполномоченной компанией, выбранной INNIO. |

4 Указания по технике безопасности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность несанкционированного ввода в эксплуатацию

Тяжелые травмы – порезы, защемления, отрезание частей тела – в результате непреднамеренного контакта с вращающимися или движущимися частями машины.

- Остановить двигатель согласно ТА 1100-0105.
- Заблокировать его от несанкционированного перезапуска согласно ТА 2300-0010.

5 Дополнительная информация

Сопутствующие документы

ТА 1100-0105 – Останов двигателя

ТА 2300-0010 – Рекомендации по использованию набора защитных приспособлений LOTO

6 Текущий ремонт газотурбинного нагнетателя

Газотурбинный нагнетатель демонтировать и подготовить для пересылки.

Эта работа должна выполняться INNIO или уполномоченной компанией, выбранной INNIO.

7 Revisionsvermerk

Порядок изменений

| Индекс | Дата | Описание/итоги изменений | Эксперта Проверил |
|--------|------------|---|-------------------------------------|
| 3 | 03.05.2019 | Strukturelle Anpassungen / Structural adaptations GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO | Kecht S <i>Pichler R.</i> |
| 2 | 18.09.2013 | Aktualisierung des Dokuments in Abstimmung mit dem Hersteller ABB / Updated the document in accordance with OEM ABB | Provin <i>Boewing</i> |
| 1 | 16.11.2010 | Umstellung auf CMS / Change to Content Management System | Provin <i>Hilscher</i> |

Порядок изменений

| | | | |
|--|--|-----------------------------|--|
| | | ersetzt / replaced Index: - | |
|--|--|-----------------------------|--|

