



W 8026 M0

Onderhoudsinstructie

Uitlaatgasturbocompressor



© INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
Achenseestr. 1-3
A-6200 Jenbach, Austria
www.innio.com

1	Toepassingsgebied.....	1
2	Doel	1
3	Onderhoudsinterval	1
4	Veiligheidsinstructies	2
5	Aanvullende informatie	2
6	Uitlaatgas-turbocompressor reviseren	2
7	Revisienummer	2

Dit document is bestemd voor:

klant, verkooppartners, servicepartners, IB-partners, (dochter-)filialen, locatie Jenbach

Copyrightverklaring van INNIO: VERTROUWELIJK

De informatie in dit document is beschermde informatie van INNIO Jenbacher GmbH & Co OG en zijn dochterondernemingen en is vertrouwelijk. De informatie is eigendom van INNIO en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet gebruikt, aan derden doorgegeven of vermenigvuldigd worden. Hieronder valt ook, maar niet uitsluitend, het gebruik van de informatie voor de productie, fabricage, ontwikkeling of afleiding van reparaties, modificaties, reserveonderdelen, constructies of configuratiewijzigingen dan wel het indienen van aanvragen hiervoor bij overheidsinstanties. Als de volledige of gedeeltelijke vermenigvuldiging is toegestaan, dienen deze verklaring en de verdere verklaringen op alle pagina's van dit document helemaal of gedeeltelijk te worden vermeld.

AFGEDRUKTE OF ELEKTRONISCH VERSTUURDE KOPIEËN ZIJN ONGECONTROLEERD

1 Toepassingsgebied

Deze onderhoudsinstructie (W) geldt voor de volgende uitlaatgas-turbocompressoren:

- ABB-bedrijfstype TPS in overeenstemming met de EPA-richtlijnen voor J320-motoren.

2 Doel

Deze onderhoudsinstructies (W) geeft het onderhoudsinterval aan.

3 Onderhoudsinterval

Onderhoudstaak	Onderhoudsinterval	Uitvoering ^{*)}
⇒ Uitlaatgas-turbocompressor reviseren	10 000 bu	INNIO

Geldig voor:




- Modelreeks 3: Onderhoudsschema A Onderhoudsschema B Onderhoudsschema C Onderhoudsschema D

***) Uitvoering door Deze kolom geeft aan wie de onderhoudstaak uitvoert.**

K	Deze onderhoudstaak dient te worden uitgevoerd door de klant, INNIO zélf of door een bedrijf dat daarvoor door INNIO is geselecteerd en geautoriseerd.
INNIO	Deze onderhoudstaak dient te worden uitgevoerd door INNIO zélf of door een bedrijf dat daarvoor door INNIO is geselecteerd en geautoriseerd.

4 Veiligheidsinstructies

⚠ WAARSCHUWING



Gevaar door onbevoegde inbedrijfstelling

Ernstig letsel zoals snijwonden aan of beknelling of amputatie van lichaamsdelen door onbedoeld contact met draaiende of bewegende machineonderdelen.

- Schakel de motor uit conform TA 1100-0105.
- Beveilig de motor tegen een onbevoegde herstart conform TA 2300-0010.

5 Aanvullende informatie

Relevante documenten

TA 1100-0105 – Uitschakeling van de motor

TA 2300-0010 – LOTO-kit gebruikshandleiding

6 Uitlaatgas-turbocompressor reviseren

Demonteer de uitlaatgas-turbocompressor en bereidt deze voor op verzending.

Deze onderhoudstaak dient te worden uitgevoerd door INNIO zelf dan wel door een bedrijf dat door INNIO is geselecteerd en geautoriseerd.

7 Revisienummer

Revisiehistorie

Index	Datum	Beschrijving / samenvatting wijzigingen	Deskundige <i>Gecontroleerd door</i>
3	03.05.2019	Strukturelle Anpassungen / Structural adaptiones GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO	Kecht S <i>Pichler R.</i>
2	18.09.2013	Aktualisierung des Dokuments in Abstimmung mit dem Hersteller ABB / Updated the document in accordance with OEM ABB	Provin <i>Boewing</i>
1	16.11.2010	Umstellung auf CMS / Change to Content Management System ersetzt / replaced Index: -	Provin <i>Hilscher</i>