




W 0705 M0

Onderhoudsinstructie

Gashoeveelheidsregelaar



© INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
Achenseestr. 1-3
A-6200 Jenbach, Austria
www.innio.com

1	Toepassingsgebied.....	1
2	Doel	1
3	Onderhoudsinterval	1
4	Veiligheidsinstructies	2
5	Aanvullende informatie	2
6	Werkwijze.....	3
6.1	Pakkingsringen vervangen.....	3
6.2	Gashoeveelheidsregelaar reinigen	3
6.3	Gashoeveelheidsregelaar vervangen	4
7	Revisienummer	4

Dit document is bestemd voor:

klant, verkooppartners, servicepartners, IB-partners, (dochter-)filialen, locatie Jenbacher

Copyrightverklaring van INNIO: VERTROUWELIJK

De informatie in dit document is beschermde informatie van INNIO Jenbacher GmbH & Co OG en zijn dochterondernemingen en is vertrouwelijk. De informatie is eigendom van INNIO en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet gebruikt, aan derden doorgegeven of vermenigvuldigd worden. Hieronder valt ook, maar niet uitsluitend, het gebruik van de informatie voor de productie, fabricage, ontwikkeling of afleiding van reparaties, modificaties, reserveonderdelen, constructies of configuratiewijzigingen dan wel het indienen van aanvragen hiervoor bij overheidsinstanties. Als de volledige of gedeeltelijke vermenigvuldiging is toegestaan, dienen deze verklaring en de verdere verklaringen op alle pagina's van dit document helemaal of gedeeltelijk te worden vermeld.

AFGEDRUKTE OF ELEKTRONISCH VERSTUURDE KOPIEËN ZIJN ONGECONTROLEERD

1 Toepassingsgebied

Deze onderhoudsinstructie (W) geldt voor de volgende Jenbacher gasmotoren:

- Modelreeks 3
- Modelreeks 4
- Modelreeks 6

2 Doel

Deze onderhoudsinstructies (W) geeft het onderhoudsinterval aan.

3 Onderhoudsinterval

Onderhoudstaak	Onderhoudsinterval	Uitvoering ¹⁾
⇒ Pakkingsringen vervangen	20 000 bu	INNIO
⇒ Gashoeveelheidsregelaar reinigen	20 000 bu	INNIO
⇒ Gashoeveelheidsregelaar vervangen	30 000 bu	INNIO

Geldig voor:

- Modelreeks 3: Onderhoudsschema A Onderhoudsschema B Onderhoudsschema D
- Modelreeks 4: Onderhoudsschema A Onderhoudsschema B Onderhoudsschema D Onderhoudsschema E Onderhoudsschema P
- Modelreeks 6: Onderhoudsschema A Onderhoudsschema B Onderhoudsschema D

Onderhoudstaak	Onderhoudsinterval	Uitvoering ^{*)}
⇒ Pakkingsringen vervangen	20 000 bu	INNIO
⇒ Gashoeveelheidsregelaar reinigen	20 000 bu	INNIO
⇒ Gashoeveelheidsregelaar vervangen	40 000 bu	INNIO

Geldig voor:

- Modelreeks 3: Onderhoudsschema C

***) Uitvoering door** Deze kolom geeft aan wie de onderhoudstaak uitvoert.

K	Deze onderhoudstaak dient te worden uitgevoerd door de klant, INNIO zélf of door een bedrijf dat daarvoor door INNIO is geselecteerd en geautoriseerd.
INNIO	Deze onderhoudstaak dient te worden uitgevoerd door INNIO zélf of door een bedrijf dat daarvoor door INNIO is geselecteerd en geautoriseerd.

4 Veiligheidsinstructies**⚠ WAARSCHUWING****Letselrisico**

Indien er geen persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen of de arbo-veiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd, ontstaat er letselrisico.

- Draag altijd de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
- Neem de veiligheidsvoorschriften conform TA 2300-0005 in acht.
- Neem de instructies inzake arbo-veiligheidsvoorschriften conform TA 2300-0001 in acht.

⚠ WAARSCHUWING**Gevaar door onbevoegde inbedrijfstelling**

Ernstig letsel zoals snijwonden aan of beknelling of amputatie van lichaamsdelen door onbedoeld contact met draaiende of bewegende machineonderdelen.

- Schakel de motor uit conform TA 1100-0105.
- Beveilig de motor tegen een onbevoegde herstart conform TA 2300-0010.

**5 Aanvullende informatie****Relevante documenten:**

TA 1100-0105 – Uitschakeling van de motor

TA 2300-0001 – Veiligheid van werknemers

TA 2300-0005 – Veiligheidsvoorschriften

TA 2300-0010 - LOTO-kit gebruikshandleiding

6 Werkwijze

6.1 Pakkingsringen vervangen

Deze onderhoudstaak dient te worden uitgevoerd door INNIO Jenbacher GmbH & Co OG zelf dan wel door een bedrijf dat door INNIO Jenbacher GmbH & Co OG is geselecteerd en geautoriseerd.



Na de reiniging bij de hermontage of vervanging van het apparaat moeten de pakkingsringen op de aansluitflenzen van het apparaat worden vervangen.

6.2 Gashoeveelheidsregelaar reinigen

Deze onderhoudstaak dient te worden uitgevoerd door INNIO zelf dan wel door een bedrijf dat door INNIO is geselecteerd en geautoriseerd.



Bij de reiniging dient er in principe op te worden gelet dat de betreffende openingen van de druksensoren en de temperatuursensor niet vervuild zijn, teneinde een correct functionerende gashoeveelheidsregeling te garanderen. De positie van de druksensoren en temperatuursensor is in de onderstaande foto's met behulp van een pijl aangegeven.



Let op: Het oppervlak van de binnenpijp mag door de reinigingsprocedure niet worden beschadigd. Eventuele krassen op het oppervlak zouden er namelijk toe leiden dat zich daar meer afzettingen vormen.

Afzettingen

Reinigen met een zeepoplossing.

Laat de zeepoplossing even inwerken en verwijder vervolgens de afzettingen / het vuil met bijvoorbeeld een flessenborstel. Veeg het apparaat vervolgens droog met een schone doek.

Afzettingen rond de klep:




1

① reinigen

Olieresten

Reinigen met een schone doek zonder zeepoplossing.

Olieresten:



① reinigen

6.3 Gashoeveelheidsregelaar vervangen

Deze onderhoudstaak dient te worden uitgevoerd door INNIO zelf dan wel door een bedrijf dat door INNIO is geselecteerd en geautoriseerd.

7 Revisienummer**Revisiehistorie**

Index	Datum	Beschrijving / samenvatting wijzigingen	Deskundige <i>Gecontroleerd door</i>
3	30.04.2019	Strukturelle Anpassungen / Structural Adaptionen GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO	Fallzberger F. <i>Pichler R.</i>
2	18.02.2014	Verlängertes Wartungsintervall ergänzt / Extended service interval supplemented	Bilek <i>Greuter</i>
1	01.06.2010	Umstellung auf CMS / Change to C ontent M anagement S ystem ersetzt / replaced Index: a	Provin <i>Provin</i>