



# TA 1400-0149

Technische Anweisung

## Hochspannungszange (HS-Zange)



© INNIO Jenbacher GmbH & Co OG  
Achenseestr. 1-3  
A-6200 Jenbach, Austria  
[www.innio.com](http://www.innio.com)



1	Bedienung der Hochspannungszange (HS-Zange) .....	1
2	Revisionsvermerk .....	1

---

**Die Zielstellen dieses Dokumentes sind:**

Kunde, Vertriebspartner, Servicepartner, IB-Partner, Töchter/Außenstellen, Standort Jenbach

---

**Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH**

Die Informationen in diesem Dokument sind geschützte Informationen der INNIO Jenbacher GmbH & Co OG und deren Tochtergesellschaften und vertraulich. Sie sind Eigentum von INNIO und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht verwendet, an Dritte weitergeleitet oder vervielfältigt werden. Hierzu zählt auch, aber nicht ausschließlich, die Nutzung der Informationen zur Erstellung, Herstellung, Entwicklung oder Ableitung von Reparaturen, Modifizierungen, Ersatzteilen, Konstruktionen oder Konfigurationsänderungen oder deren Beantragung bei staatlichen Behörden. Wenn die vollständige oder teilweise Vervielfältigung genehmigt wurde, sind dieser Hinweis sowie der weitere Hinweis auf allen Seiten dieses Dokuments ganz oder teilweise zu vermerken.

---

**GEDRUCKTE ODER ELEKTRONISCH VERMITTELTE VERSIONEN SIND NICHT KONTROLLIERT**

---

## 1 Bedienung der Hochspannungszange (HS-Zange)

Richtige Werte können nur bei HS-Zangen gemessen werden, die von INNIO Jenbacher GmbH & Co OG kalibriert wurden.

Bevor die HS-Zange am Zündkabel angelegt wird, muss das Massekabel mit der Maschinenmasse verbunden werden.

Den BNC-Anschluss der HS-Zange an den Eingang CH1 oder CH2 anschließen.

Die Hochspannungszange darf nicht zu knapp am Zündkabel angelegt werden und sie muss das Zündkabel vollständig umschließen.

## 2 Revisionsvermerk

### Revisionsverlauf

Index	Datum	Beschreibung / Änderungszusammenfassung	Experte Prüfer
2	30.04.2019	GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO	<b>Stojiljkovic T.</b> <i>Pichler R.</i>
1	30.09.2010	Umstellung auf CMS / Change to <b>Content Management System</b> ersetzt / replaced Index: <b>b</b>	<b>Schartner</b> <i>Bilek</i>

