

# Service Information

**Baureihe | 2,3**

**Betreff | Einführung der neuen Übermaßpleuel**

**Nr. 20 | 26.07.02**

Jenbacher AG | Service  
Andreas Obwallner

Tel. +43 | 5244 | 600-2168  
Fax +43 | 5244 | 600-42168

m.hendrych@jenbacher.com  
www.jenbacher.com



**JENBACHER**  
Intelligent Energy

## Einführung der neuen Übermaßtauschpleuel für Baureihe 2 und 3

Auf Grund der hohen Ausschußrate (85 %) werden die Tauschpleuel ab sofort auf Übermaßstufe 1 nachgearbeitet.

Die Pleuel werden vermessen und auf Weiterverwendbarkeit geprüft. Pleuellagerbüchsen und Pleuelschrauben werden getauscht. Das Tauchpleuel wird an der Pleuellagerbohrung auf Übermaß aufgearbeitet, somit müssen die neuen Übermaß-Sputterlager verwendet werden.

### ACHTUNG:

In einem Motor dürfen entweder nur „Normal“pleuel oder nur Tauschpleuel (= Übermaß) verbaut werden. Dh sobald die „Normal“pleuel Teile-Nummern 289890, 265521 und 265523 aufgebraucht sind, ist es nicht mehr möglich, einzelne Tauschpleuel zu tauschen. Sollten einzelne Pleuel zwecks Schadensbehebung benötigt werden, müssen die Originalteile (257161, 257158, 257153) angefordert werden.

Wenn mehrmotorige Anlagen zur Überholung anstehen muß von Fall zu Fall abgeklärt werden, ob diese

1. mit Übermaßtauschpleuel oder
2. mit Originalteilen (257161, 257158, 257153) ausgestattet werden sollen.

Wird die Variante 1 Übermaßtauschpleuel gewählt, muß dies lückenlos (Korrektur der Stückliste) dokumentiert werden.

Baureihe	Motorversion	Tauschteil		Pfandteil	
		Teile-Nr.	VKP/€	Teile-Nr.	VKP/€
208	A, B, C nur Satzweise verwenden – mit Übermaß-Sputterlager	359331	375,--	272128	360,--
212, 216	A, B, C nur Satzweise verwenden – mit Übermaß-Sputterlager	359311	375,--	272128	360,--
3	B, C nur Satzweise verwenden – mit Übermaß-Sputterlager	359570	375,--	272128	360,--