



W 8046 M0

Onderhoudsinstructie

Smeeroliepomp



© INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
Achenseestr. 1-3
A-6200 Jenbach, Austria
www.innio.com

1	Toepassingsgebied.....	1
2	Doel	1
3	Onderhoudsinterval	1
4	Veiligheidsinstructies	2
5	Aanvullende informatie	2
6	Werkwijze.....	2
6.1	O-ringen vervangen	2
6.2	Smeeroliepomp reviseren	2
7	Revisienummer	3

Dit document is bestemd voor:

klant, verkooppartners, servicepartners, IB-partners, (dochter-)filialen, locatie Jenbach

Copyrightverklaring van INNIO: VERTROUWELIJK

De informatie in dit document is beschermde informatie van INNIO Jenbacher GmbH & Co OG en zijn dochterondernemingen en is vertrouwelijk. De informatie is eigendom van INNIO en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet gebruikt, aan derden doorgegeven of vermenigvuldigd worden. Hieronder valt ook, maar niet uitsluitend, het gebruik van de informatie voor de productie, fabricage, ontwikkeling of afleiding van reparaties, modificaties, reserveonderdelen, constructies of configuratiewijzigingen dan wel het indienen van aanvragen hiervoor bij overheidsinstanties. Als de volledige of gedeeltelijke vermenigvuldiging is toegestaan, dienen deze verklaring en de verdere verklaringen op alle pagina's van dit document helemaal of gedeeltelijk te worden vermeld.

AFGEDRUKTE OF ELEKTRONISCH VERSTUURDE KOPIEËN ZIJN ONGECONTROLEERD**1 Toepassingsgebied**

Deze onderhoudsinstructie (W) geldt voor de volgende Jenbacher gasmotoren:

- Modelreeks 2
- Modelreeks 3

2 Doel

Deze onderhoudsinstructie (W) geeft het onderhoudsinterval aan en beschrijft de volgende taak:

- ⇒ Smeeroliepomp reviseren

3 Onderhoudsinterval

Onderhoudstaak	Onderhoudsinterval	Uitvoering ¹⁾
⇒ O-ringen vervangen	20 000 bu / 5 jaar	INNIO
⇒ Smeeroliepomp reviseren	60 000 bu	INNIO

Geldig voor:

- Modelreeks 2: Onderhoudsschema A Onderhoudsschema B
- Modelreeks 3: Onderhoudsschema A Onderhoudsschema B Onderhoudsschema D

Onderhoudstaak	Onderhoudsinterval	Uitvoering ¹⁾
⇒ O-ringen vervangen	5 jaar / 20 000 bu	INNIO
⇒ Smeeroliepomp reviseren	80 000 bu	INNIO

Geldig voor:


- Modelreeks 2: Onderhoudsschema C
- Modelreeks 3: Onderhoudsschema C

***) Uitvoering door Deze kolom geeft aan wie de onderhoudstaak uitvoert.**

K	Deze onderhoudstaak dient te worden uitgevoerd door de klant, INNIO zélf of door een bedrijf dat daarvoor door INNIO is geselecteerd en geautoriseerd.
INNIO	Deze onderhoudstaak dient te worden uitgevoerd door INNIO zélf of door een bedrijf dat daarvoor door INNIO is geselecteerd en geautoriseerd.



4 Veiligheidsinstructies

⚠ WAARSCHUWING

**Gevaar door onbeveegde inbedrijfstelling**

Ernstig letsel zoals snijwonden aan of beknelling of amputatie van lichaamsdelen door onbedoeld contact met draaiende of bewegende machineonderdelen.

- Schakel de motor uit conform TA 1100-0105.
- Beveilig de motor tegen een onbeveegde herstart conform TA 2300-0010.



5 Aanvullende informatie

Relevante documenten:

TA 1100-0105 – Uitschakeling van de motor

TA 2300-0010 – LOTO-kit gebruikshandleiding

6 Werkwijze

6.1 O-ringen vervangen

Vervang alle O-ringen op smeeroliepomp.

Deze onderhoudstaak dient te worden uitgevoerd door INNIO zelf dan wel door een bedrijf dat door INNIO is geselecteerd en geautoriseerd.

6.2 Smeeroliepomp reviseren

Deze onderhoudstaak dient te worden uitgevoerd door INNIO zelf dan wel door een bedrijf dat door INNIO is geselecteerd en geautoriseerd.

7 Revisienummer

Revisiehistorie

Index	Datum	Beschrijving / samenvatting wijzigingen	Deskundige <i>Gecontroleerd door</i>
5	30.04.2019	GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO	Fallzberger F. <i>Pichler R.</i>
4	05.12.2018	Strukturelle Anpassungen / Structural adaption Arbeitsschritt „O-Ringe tauschen“ ergänzt / work step „Replacing O-rings“ added	Waldron P. <i>Waldron P.</i>
3	30.09.2015	Verlängertes Wartungsintervall für Baureihe 2 / Extended service interval for type 2.	Rogers E. <i>Nota F.</i>
2	10.06.2010	Anpassung Schutzvermerk/Adjustment classification	Schartner <i>Schartner</i>
1	26.05.2010	Umstellung auf CMS / Change to C ontent M anagement S ystem ersetzt / replaced Index: a	Provin <i>Licht</i>

