



W 8046 M0

Wartungsanweisung

Schmierölpumpe



© INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
Achenseestr. 1-3
A-6200 Jenbach, Austria
www.innio.com

1	Anwendungsbereich.....	1
2	Zweck	1
3	Wartungsintervall.....	1
4	Sicherheitshinweise.....	2
5	Zusätzliche Informationen.....	2
6	Arbeitsschritte.....	2
6.1	O-Ringe tauschen	2
6.2	Schmierölpumpe überholen	2
7	Revisionsvermerk	3

Die Zielstellen dieses Dokumentes sind:

Kunde, Vertriebspartner, Servicepartner, IB-Partner, Töchter/Außenstellen, Standort Jenbach

Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH

Die Informationen in diesem Dokument sind geschützte Informationen der INNIO Jenbacher GmbH & Co OG und deren Tochtergesellschaften und vertraulich. Sie sind Eigentum von INNIO und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht verwendet, an Dritte weitergeleitet oder vervielfältigt werden. Hierzu zählt auch, aber nicht ausschließlich, die Nutzung der Informationen zur Erstellung, Herstellung, Entwicklung oder Ableitung von Reparaturen, Modifizierungen, Ersatzteilen, Konstruktionen oder Konfigurationsänderungen oder deren Beantragung bei staatlichen Behörden. Wenn die vollständige oder teilweise Vervielfältigung genehmigt wurde, sind dieser Hinweis sowie der weitere Hinweis auf allen Seiten dieses Dokuments ganz oder teilweise zu vermerken.

GEDRUCKTE ODER ELEKTRONISCH VERMITTELTE VERSIONEN SIND NICHT KONTROLLIERT

1 Anwendungsbereich

Diese Wartungsanweisung (W) gilt für folgende Jenbacher Gasmotoren:

- Baureihe 2
- Baureihe 3

2 Zweck

Diese Wartungsanweisung (W) gibt das Wartungsintervall an und beschreibt die nachfolgende Tätigkeit:

- ⇒ Schmierölpumpe überholen

3 Wartungsintervall

Wartungsarbeit	Wartungsintervall	Durchführung ¹⁾
⇒ O-Ringe tauschen	20 000 Bh / 5 Jahre	INNIO
⇒ Schmierölpumpe überholen	60 000 Bh	INNIO

Gültig für:

- Baureihe 2: Wartungsplan A Wartungsplan B
- Baureihe 3: Wartungsplan A Wartungsplan B Wartungsplan D

Wartungsarbeit	Wartungsintervall	Durchführung ¹⁾
⇒ O-Ringe tauschen	5 Jahre / 20 000 Bh	INNIO
⇒ Schmierölpumpe überholen	80 000 Bh	INNIO




Gültig für:

- Baureihe 2: Wartungsplan C
- Baureihe 3: Wartungsplan C

*) Durchführung Diese Spalte definiert, wer die Wartungsarbeit durchführt.	
K	Diese Tätigkeit ist vom Kunden, INNIO oder einem von INNIO ausgewählten autorisierten Unternehmen durchzuführen.
INNIO	Diese Tätigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewählten autorisierten Unternehmen durchzuführen.

4 Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG

Gefährdung durch unbefugte Inbetriebsetzung

Schwere Verletzungen wie Schneiden, Quetschen oder Abtrennen oder Abscheren von Körperteilen durch unbeabsichtigten Kontakt mit drehenden oder beweglichen Maschinenteilen.

- Motor laut TA 1100-0105 abstellen.
- Motor gegen unbefugten Neustart laut TA 2300-0010 sichern.

5 Zusätzliche Informationen

Relevante Dokumente:

TA 1100-0105 – Motorabstellung

TA 2300-0010 – LOTO-Kit Anwendungsleitfaden

6 Arbeitsschritte

6.1 O-Ringe tauschen

Sämtliche O-Ringe an der Schmierölpumpe tauschen.

Diese Tätigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewählten autorisierten Unternehmen durchzuführen.

6.2 Schmierölpumpe überholen

Diese Tätigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewählten autorisierten Unternehmen durchzuführen.

7 Revisionsvermerk

Revisionsverlauf			
Index	Datum	Beschreibung / Änderungszusammenfassung	Experte Prüfer
5	30.04.2019	GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO	Fallzberger F. <i>Pichler R.</i>
4	05.12.2018	Strukturelle Anpassungen / Structural adaption Arbeitsschritt „O-Ringe tauschen“ ergänzt / work step „Replacing O-rings“ added	Waldron P. <i>Waldron P.</i>
3	30.09.2015	Verlängertes Wartungsintervall für Baureihe 2 / Extended service interval for type 2.	Rogers E. <i>Nota F.</i>
2	10.06.2010	Anpassung Schutzvermerk/Adjustment classification	Schartner <i>Schartner</i>
1	26.05.2010	Umstellung auf CMS / Change to C ontent M anagement S ystem ersetzt / replaced Index: a	Provin <i>Licht</i>

