



GE Energy

**Thomas Hofer**

Verteiler: Jenbacher Service  
Subsidiaries Service  
Service Partner

GE Jenbacher GmbH & Co OHG  
Achenseestr. 1-3  
A-6200 Jenbach, Austria

T +435244 600-2720  
thomas.hofer@ge.com

## **Service Techniker Anweisung ST – 033** 29. November 2005

### **Klopflimit für Baureihe 3 Version C**

Die Defaultparameter des Klopflimits KLS 90 für die Baureihe 3 Version C wurden von 4,5 mA auf 5 mA geändert. Begründet wird diese Änderung durch konstruktive Änderungen des Zylinderkopfes.

Aufgrund von möglichen Beeinflussungen ist ein Mindestabstand von 3 cm zwischen Hochspannungskabel des Zündsystems mit O-Spule und Klopfsensorkabel einzuhalten.

Der Änderung erfolgt aufgrund der Ergebnisse des Entwicklungsversuchsberichtes 04/927.