

Thomas Hofer

Destinatarios: Jenbacher Service
Filiales Service
REpresentantes Service

GE Jenbacher GmbH & Co OHG
Achenseestr. 1-3
A-6200 Jenbach, Austria

T +435244 600-2720
thomas.hofer@ge.com

Instrucciones para Técnicos

ST – 073

8. Juni 2007

Autorización de uso: nueva caja de filtros de aire para motores tipo J6xxGS-F / J624GS-F

El separador de aceite de la ventilación del cárter está integrado en el soporte de la caja de filtros. La caja de filtros de aire está hecha principalmente de fundición y tiene una estructura idéntica para todos los motores, independientemente del número de cilindros. Para el J624GS-F es necesario un soporte diferente.

Los intervalos de mantenimiento no se han cambiado comparando con la versión antigua. Cambio de filtros de aire cuando la presión diferencial supere los 10mbar o como muy tarde a las 2.000 horas de funcionamiento, el filtro del separador de aceite se cambia a las 4.000 horas de funcionamiento.

Lista de piezas para la caja de filtros de aire J624GS-F, ref.: 415 452

- ➔ Filtro de aire, ref.: 416 037
- ➔ Filtro del separador de aceite (ovalado), ref.: 422 884

Lista de piezas para la caja de filtros J6xxGS-F, ref.: 497 285

- ➔ Filtro de aire, ref.: 416 037
- ➔ Filtro del separador de aceite (ovalado), ref.: 422 884

