

Statische Messung 312
Hilfsbetriebeabschaltung



Anzahl		Art	Typbezeichnung	Ortskennzeichen	Seite Schaltplan	Schaltplanbezeichnung	Foto Typenschild
Einspeisung erfolgt durch Modulsteuerung+M1 (siehe Seite 62)							
1	Nachkühlölpumpe	Motor	Robert Birkenbeul: 5AP71M-4K; 0.25 kW; 0.77 A	+M1	12	-12M1	
1	Motorkühlwasserpumpe	Motor	Grundfos: CR45-1-1 A-F-A-V-HQQV; 3.0 kW	+M1	13	-13M2	
1	Heizstäbe	heizstab	Türk-Hillinger: JE 426844; 400 V; 9 kW	+M1	14	-14E1	
1	Vorwärmpumpe	Motor	Grundfos: UPS25-80 180; 0.11 kW; 0.5 A	+M1	14	-14M3	
1	Generator Stillstandsheizung	heizstab	Leroy Somer: 230 V; 0.3 kW	+M1	14	-6G1	
1	Versorgung Ladegerät	Netzteil	Phoenix Contact: TRIO-PS/3AC/24DC/40; 3x400-500 V; 3x 2.0-1.6 A	+M1	17	-17T1	